

# Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.  
43-426 Dębowiec  
Gumna, ul. Firmowa 14  
tel. (+48 33) 857 98 00  
e-mail:rectus@rectus.pl  
NIP 651-15-46-269

Oświadczam, że produkt spełnia wymagania dyrektyw 2014/68/EU w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Declares herewith that the product is conformed to the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

**Produkt**  
Przepustnice RQS

**Product**  
Butterfly valves RQS

**Seria**  
Seria 600

**Series**  
Series 600

**Średnica nominalna**  
DN40-DN300

**Nominal diameter**  
DN40-DN300

**Maks. ciśnienie pracy**  
16 bar

**Max working pressure**  
16 bar

**Rodzaj urządzenia**  
Armatura Przemysłowa

**Intendent use**  
Industrial valves

**Właściwości medium (artykuł 13)**  
Grupa II

**Properties of fluid (article 13)**  
Group II

**Stan skupienia**  
Gazowy i ciekły

**Condition of fluid**  
Gas and liquid state

**Kategoria**  
III

**Categorization**  
III

**Procedura oceny zgodności**  
Moduł B

**Conformity assessment procedures**  
Module B


**Zastosowane normy**  
EN12266-1, EN1092-2, EN558



**Standards applied**  
EN12266-1, EN1092-2, EN558

W przypadku nie przestrzegania parametrów wskazanych przez producenta oraz zmian konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Ignoring the operating instructions, or the informing documentation of the manufacturer, or making any constructive changes, makes this Declaration of Conformity not valid.

Data ważności deklaracji: 17.02.2030

  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

 RECTUS POLSKA Sp. z o.o.  
  
Krzysztof Cieśliński  
Dyrektor  
.....  
podpis osoby upoważnionej