

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna, ul. Firmowa 14
tel. (+48 33) 857 98 00
e-mail: rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Poświadczam, na podstawie deklaracji zgodności producenta/dystrybutora/importera będącego podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu na terenie UE, że produkt spełnia wymagania dyrektyw: 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Confirm, base on manufacturer/distributor/importer declaration of conformity being placing entity on the UE market, that the product is conformed to the requirements of the: Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Produkt

Zawory kulowe

Product

Ball valves

Seria

BV110, BV130, BV222, BV300, BV301 i BV511

Series

BV110, BV130, BV222, BV300, BV301 i BV511

Średnica nominalna

DN5 - DN25

Nominal diameter

DN5 - DN25

Maks. Ciśnienie pracy

63 bar

Max working pressure

63 bar

Rodzaj urządzenia

Osprzęt ciśnieniowy (grupa rurociągi)

Intendent use

Pressure accessories (piping group)

Właściwości medium (artykuł 13)

Grupa 1,2

Properties of fluid (article 13)

Group 1,2

Stan skupienia

Gazowy lub ciekły

Condition of fluid

Gaseous or liquid

Kategoria

SEP

Categorization

SEP

Procedura oceny zgodności

Brak, wyłącznie dobra praktyka inżynierska

Conformity assessment procedures

None, according to sound engineering practice

Zastosowane normy

--


Standards applied

--

W przypadku nie przestrzegania parametrów wskazanych przez producenta oraz zmian konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Ignoring the operating instructions, or the informing documentation of the manufacturer, or making any constructive changes, makes this Declaration of Conformity not valid.


.....
podpis osoby sprawdzającej

 RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
Krzysztof Cieśliński
Dyrektor
.....
podpis osoby upoważnionej

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna, ul. Firmowa 14
tel. (+48 33) 857 98 00
e-mail:rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Oświadcza, że produkt spełnia wymagania dyrektyw 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Declares herewith that the product is conformed to the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Produkt
Zawory kulowe

Product
Ball valves

Seria
BV222, BV300, BV301 i BV511

Series
BV222, BV300, BV301 i BV511

Średnica nominalna
DN32 – DN100

Nominal diameter
DN32 – DN100

Maks. ciśnienie pracy
63 bar

Max working pressure
63 bar

Rodzaj urządzenia
Osprzęt ciśnieniowy (grupa rurociągi)

Intendent use
Pressure accessories (piping group)

Właściwości medium (artykuł 13)
Grupa 1,2

Properties of fluid (article 13)
Group 1,2

Stan skupienia
Gazowy lub ciekły

Condition of fluid
Gaseous or liquid

Kategoria
2

Categorization
2

Procedura oceny zgodności
A2

Conformity assessment procedures
A2

Zastosowane normy
--

Standards applied
--

W przypadku nie przestrzegania parametrów wskazanych przez producenta oraz zmian konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Ignoring the operating instructions, or the informing documentation of the manufacturer, or making any constructive changes, makes this Declaration of Conformity not valid.

.....
Kamil Dęba
.....
podpis osoby sprawdzającej

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
Krzysztof Grześliński
Dyrektor
.....
podpis osoby upoważnionej

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna, ul. Firmowa 14
tel. (+48 33) 857 98 00
e-mail:rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Oświadczam, że produkt spełnia wymagania dyrektyw:
2006/42/EC w sprawie Maszyn
2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Declares herewith that the product is conformed to the
requirements of the:
Machine Directive 2006/42/EC
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Produkt

Zawory kulowe serii BV222, BV301, BV511
z pneumatycznymi napędami obrotowymi dwustronnego
i jednostronnego działania.

Product

Ball valves series BV222, BV301 and BV511 with double
and single acting pneumatic actuators.

Seria

PDBV222, PSBV222, PDBV301, PSBV301, PDBV511,
PSBV511

Series

PDBV222, PSBV222, PDBV301, PSBV301, PDBV511,
PSBV511

Zastosowane normy

UNI EN ISO 12100:2010 – bezpieczeństwo maszyn


Standards applied

UNI EN ISO 12100:2010 – Machine safety

W przypadku nie przestrzegania parametrów
wskazanych przez producenta oraz zmian
konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci
ważność.

Ignoring the operating instructions, or the informing
documentation of the manufacturer, or making any
constructive changes, makes this Declaration of
Conformity not valid.


.....
podpis osoby sprawdzającej

 RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
Krzysztof Cieśliński
Dyrektor
.....
podpis osoby upoważnionej